

Зарегистрирована

(Наименование подразделения МЧС России,
предоставляющего государственную услугу)

"__" _____ 20__ г.

Регистрационный N _____

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Функциональное назначение Ф 4.1.
(Функциональное назначение;

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества п.г.т. Сосьва

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты бюджетное учреждение
(Указываются организационно-правовая форма

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица ОГРН 1026601820563

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6650001161

Место нахождения объекта защиты 624971 Свердловская область, Серовский район, п.г.т
Сосьва, ул. Балдина, д. 49

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при
наличии), которому принадлежит объект защиты 624971, Свердловская область, Серовский
район, п.г.т. Сосьва, ул. Балдина, д. 49, тел 8 (34385) 4-41-47, ddt_soswa@mail.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального
ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты,
введенных в эксплуатацию)

Дата ввода объекта в эксплуатацию – 28.03.1955 г

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

проводились соответствующие работы)

N п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 4.1
1.4	Высота здания	10
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	386 кв.м.
1.7	Объем здания	1 544 кв.м.
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	—
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ППКОП «Гранит 16», Извещатель пожарный «ИП-212-45Марко», Извещатель пожарный ручной «ИП 535-8-А», Акустическая колонка АС-2-2, Оповещатель речевой «Рокот-2», Блок питания «Парус», Оповещатель световой табло «Выход», пожарный водоем 25 м ³ , огнетушители
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного	


	риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
не проводился			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013	выполняется
4.4	Конструктивные и объемно- планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2020	выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты	СП 4.13130.2013	выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 СП 485.1311500.2020 СП 486.1311500.2020	выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	выполняется

Настоящая декларация разработана

Алешкевич Елена Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



(Подпись)

